

ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА»
ул. Артиллерийская, 8а, 246022, г. Гомель
Республика Беларусь
тел. (0232) 70-07-48, телефакс 70-18-44
р/с 301255555000 в Региональной Дирекции
№300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369
ул. Крестьянская, 29а, 246050, г. Гомель
УНП 400051494, ОКПО 00135303000
телерайн 110193 «Насос»
e-mail: business@transoil.gomel.by

От _____ № _____
Ил. № _____ от _____

Акт подконтрольной эксплуатации

1. Общие сведения.

В период с 12 08 2016 по 23 09 2016 подконтрольной эксплуатации подвергся один комплект изделия «ТРЕЗОР-Р» с целью получения дополнительной информации о соответствии технических параметров изделия заявленным в эксплуатационной документации и определения целесообразности применения данного изделия на объектах ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Изделие «ТРЕЗОР-Р» состоит из следующих составных частей:

- Блок передатчика (ПРД);
- Блок приемника (ПРМ);
- Кабель чувствительный (КЧ);
- Пульт управления (ПУ).

2. ОСОБЕННОСТИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подконтрольная эксплуатация изделия «ТРЕЗОР-Р» проводилась в соответствии с методикой, разработанной на основе эксплуатационной документации.

Опытная эксплуатация проводилась силами сотрудников ЛПДС «Дружба» с привлечением членов соответствующей комиссии.

Изделие смонтировано на бетонном ограждении, чувствительные кабели заглублены на 10 см. в грунт. Расстояние между кабелями – 2,5 м.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В период подконтрольной эксплуатации изделия «ТРЕЗОР-Р» сбоев, отказов в его работе не выявлено.

Зона обнаружения позволяет выявлять нарушителей, пересекающих охраняемый рубеж в полный рост, согнувшись и в полуприседе.

Факты срабатывания обуславливались наличием на рубеже охраны людей, что подтверждалось информацией с видеокамер.

Целесообразно использование изделия «ТРЕЗОР-Р» для обеспечения охраны периметра и объектов ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ведущий инженер отдела АСУТГП

 В.В. Рубанов

« _____ »